




Ombygningssager og indsatstaktiske forhold, BR18 §126-133




Redningsberedskabets indsatsforhold

Ombygnings-sager kan påvirke redningsberedskabets indsatsforhold på flere områder:


1. Adgangs- og tilkørselsveje samt brandredningsarealer, herunder afstandskrav mellem befæstet areal, døre, trapper, stigrør, centraludstyr og krav til brandredningsarealer for redning ved brug af redningsåbninger, tilkørselsveje, vendepladser, svingarealer, spærringer og porte etc.
2. Adgang til bygningen, herunder adgang til tagflader samt placering af nøgleboks og blitz.
3. Indsats i bygningen, herunder primære adgangsveje og indtrængningsveje via trapper samt redning og afsøgning.
4. Adgang til og betjening af brandtekniske installationer.
5. Markering/skiltning.
6. Røgudluftning af redningsberedskabets primære indsatsveje.
7. Røgudluftning af bygningen, herunder termisk og mekanisk røgudluftning.
8. Industri- og lagerbygninger i ILK 5 større end 600 m².




Figur 5.2.3.2.a: Afstand til bygning for brandredningskøretøjer



Figur 5.2.3.3.a: Opstilling af bærbar stige




Figur 5.2.3.2.b: Afstand til bygning for kørbare stiger




Figur 5.8.3.a: Eksempel på placering af aktiveringstryk til kælder



Figur 5.7.0.1.a: Eksempel på aktiveringstryk for røglem



Figur 5.3.1.a: Placering af blitz



Figur 5.5.9.a: Sidelysvinduer til udvendig ophaling af slanger

Påvirker ombygningen §126-133?

NEJ

Redningsberedskabets eksisterende lovlige godkendte indsatsmuligheder omfattet af BR18, §§126-133, påvirkes ikke af ombygningen, og dokumenteres derfor ikke jf. BR18, §10, stk. 2(6)



JA

Eksisterende forhold som følger vejledningen til ITT

Dokumentation af eksisterende forhold er ikke nødvendigt i det ombygningen overholder ITT vejledning og BR18 §126-133



Eksisterende forhold som IKKE følger vejledningen til ITT.

Byggeriet erklæres ITUT

Erklæres "eksisterende lovligt godkendte forhold".
Konkrete afvigelser skal fremgå jf. §510 stk.2



Eksisterende lovligt godkendte forhold skal dokumenteres.
Konkrete afvigelser skal fremgå jf. §510 stk.2



Ikke muligt at dokumentere eksisterende lovligt godkendte forhold

BR18 §126-133 dokumenteres på anden vis jf. §510 stk. 2



Omprojekteres til at følge ITT BR18, Jf§510 stk. 1



ITT: Indsatstaktisk traditionelt
ITUT: Indsatstaktisk utraditionelt

ITT Erklæring – eksisterende forhold

“Eksisterende lovligt godkendte forhold”



“Redningsberedskabets eksisterende lovlige godkendte indsatsmuligheder omfattet af BR18, §§126-133, påvirkes ikke af ombygningen, og dokumenteres derfor ikke jf. BR18, §10, stk. 2(6).”



Følgende kan ikke tages til efterretning:

- “formodes”
- “forudsættes”
- “antages”
- “er formentlig”



Dokumentation for eksisterende forhold

- Eksisterende byggetilladelser
- Gældende vejledninger og lovgivning fra tidspunktet for sidste relevante byggetilladelse
- Udtalelser fra byggemyndigheden, herunder:
 - Referater fra forhåndsdialoger
 - Skriftlige udtalelser
 - Mundtlige aftaler, som kan bekræftes af den godkendende myndighed/person



Følgende kan **IKKE** anvendes som dokumentation for eksisterende lovligt godkendte forhold:

- Billeder af eksisterende forhold
- Pladsfordelingsplaner / maks. personbelastning efter beredskabslovgivningen
- Udtalelse fra andre end byggemyndigheden
- Reference til lignende byggeri, tidligere hændelser el.lign.



Referenceliste

1. [Kap 29 eksempler på dokumentationsniveau ved ombygningssager](#)
2. [Eksempelsamling om ombygninger og andre forandringer - For etageboligbyggeri samt enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse og sommerhuse](#)
3. [Vejledning om ombygninger og brug af certificerede rådgivere](#)
4. [Temasiden Brandogkonstruktioner.dk om certificeringsordningen for brandforhold og bærende konstruktioner](#)
5. [Vejledning til dokumentation af brandforhold](#)
6. [Vejledning om lovliggørelse af ulovligt byggeri](#)