



Notat

Til Teknik- og Miljøudvalget

Orientering om trappen mellem Dybbølsbro og den nye busterminal

Resume

Teknik- og Miljøudvalget orienteres om udført reparation af trappen mellem Dybbølsbro og den nye busterminal. Det blev den 28. juli 2024 konstateret, at et af trappens trin var gået i stykker. Da dele af trinnet faldt ned på den underliggende belægning, blev trappe samt underliggende areal derfor afspærret, Problemet blev udbedret den 6. august og genåbnet for fodgængere samme dag.

Sagsfremstilling

Søndag den 28. juli 2024 blev Teknik- og Miljøforvaltningen af MOVIA gjort opmærksom på, at der for tredje gang var gået et trappetrin i stykker på den nye trappe fra Dybbølsbro til busterminalen. Dele af trinnet faldt ned på belægningen under trappen, hvor der færdes fodgængere, som kunne lide skade, hvis de blev ramt af dele fra trinnet.

Mandag den 29. juli besigtigede Teknik- og Miljøforvaltningen trappen samt arealet under trappen. Begge blev efterfølgende afspærret af forvaltningen samme dag.

Onsdag den 31. juli oplyste rådgiver og entreprenør, at problemet omhandlede skruer, der løsnede sig på grund af vibrationer fra de gående på trappen. Entreprenøren udbedrede trappen den 6. august, hvorefter forvaltningen var på besigtigelse for at godkende udbedringen inden genåbning af trappen. Trappen blev genåbnet tirsdag d. 6. august efter at have været lukket i otte dage.

Baggrund

Busterminalen er opført efter aftale mellem staten og Københavns Kommune. Økonomiforvaltningen er kommunens repræsentant over for Vejdirektoratet, der er bygherre på anlægget. Teknik og Miljøforvaltningen er myndighed og har overtaget den tekniske drift af trappen, belægninger og tilsvarende dele af terminalen m.v. Økonomiforvaltningen har ansvar for selve terminaldriften og har overdraget denne til MOVIA.

Peter Højer
Vicedirektør

22-08-2024

Sagsnummer i F2
2024 - 14983

Dokumentnummer i F2
150707

Sagsnummer i eDoc
2024-0279223

Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold

Islands Brygge 37
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452