

Pia Lindgren

Fra: TMFKP Sekretariat
Emne: Svar på spørgsmål stillet af MB Klaus Mygind (F) om Graverboligen ved Assistens Kirkegård den 16. august 2024, eDoc nr.: 2024-0293423

Fra: TMFKP PKR Rådhuspost
Sendt: 28. august 2024 15:19
Til: Klaus Mygind (Borgerrepræsentationen)
Emne: Svar på spørgsmål stillet af MB Klaus Mygind (F) om Graverboligen ved Assistens Kirkegård den 16. august 2024, eDoc nr.: 2024-0293423

Kære Klaus Mygind, MB

På vegne af vicedirektør Rikke Skovbølling Brandt, Parker, Kirkegårde og Renhold fremsendes svar på dine spørgsmål stillet den 16. august 2024 vedrørende Graverboligen ved Assistens Kirkegård.

Med venlig hilsen

Nanna Vilvig Barfoed
Akademiker
PKR Sekretariat

KØBENHAVNS KOMMUNE
Teknik- og Miljøforvaltningen
Parker, Kirkegårde og Renhold



Besvarelse vedrørende Graverboligen ved Assistens Kirkegård

Medlem af Borgerrepræsentationen Klaus Mygind (F) har den 19. august 2024 stillet følgende spørgsmål til Teknik- og Miljøforvaltningen.

Spørgsmål

Jeg har fået en henvendelse ang. Graverboligen på Assistens Kirkegård. Ved du hvem der ved hvad status er på sag om, hvad den skal/kan bruges til?

Svar

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 4. oktober 2021 at Teknik- og Miljøforvaltningen skulle afklare de planmæssige forhold omkring Graverboligens anvendelse. Teknik- og Miljøudvalget blev den 13. december 2021 orienteret om, at lokalplan og fredningsbestemmelser bl.a. giver mulighed for, at der kan etableres publikumsrettede aktiviteter som fx cafe eller lignende, og at Teknik- og Miljøforvaltningen ville igangsætte en proces med henblik på udbud af lokaler i samarbejde med Økonomiforvaltningen. Dette medfører ombygning af Graverboligen.

Processen med at ombygge Graverboligen, så den kan udlejes til fx cafedrift blev påbegyndt i foråret 2022 og er desværre trukket ud. Efter at der blev opnået byggetilladelse, blev ombygningen af Graverboligen påbegyndt i april 2023, men er flere gange desværre blevet forsinket. Forvaltningen havde den opfattelse, at det var en forudsætning for at Graverboligen kunne benyttes til publikumsrette aktiviteter, at der blev etableret en automatisk brandalarm, hvortil TDC skulle etablere en fiberforbindelse. Det har vist sig ikke at være korrekt, men forvaltningen er først blevet opmærksom på dette efter TDC var påbegyndt arbejdet. Samtidig har TDC's arbejde været fejlbehæftet og forsinket flere gange og forventes først afsluttet i slutningen af 3. kvartal 2024. Forvaltningen har derfor beklageligvis unødigt afventet TDC's etablering af fiberforbindelse og dermed forsinket processen.

Dertil giver det aktuelt forsinkelser, at forvaltningen først i juli 2024 blev opmærksom på, at det eksisterende ventilationsanlæg i Graverboligen ikke lever op til kravene for cafedrift. For at leve op til kravene i

26-08-2024

Sagsnummer i F2
2024 - 16205

Dokumentnummer i F2
153413

Sagsnummer i eDoc
2024-0293423

Parker, Kirkegårde og Renhold
Njalsgade 17
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

byggetilladelsen skal ventilationsanlægget opgraderes. Kravene indebærer imidlertid, at nogle rør føres gennem loftet i et af lokalerne og dette har Slots- og Kulturstyrelsen afslået med henvisning til fredningen af Graverboligen. Forvaltningen og rådgiver på byggeprojektet er i dialog med Slots- og Kulturstyrelsen, samt byggemyndigheden om at finde en ventilationsløsning, der kan opnå ibrugtagningstilladelse og samtidig imødekommer fredningskravene.

Forvaltningen orienterer Teknik- og Miljøudvalget, når der er fundet en afklaring med Slots- og Kulturstyrelsen om ventilationsløsningen og om tidsplan for forventet ibrugtagning.

Svaret er offentligt tilgængeligt på <https://www.kk.dk/politik/politiske-udvalg/teknik-og-miljoeuudvalget/politikerspørgsmaal-til-teknik-og-miljoeforvaltningen>

Rikke Skovbølling Brandt
Vicedirektør