



## Notat

Til Teknik- og Miljøudvalget

### Orientering om øget udledning fra Renseanlæg Damhusåen

Teknik- og Miljøudvalget orienteres om, at uheld på Renseanlæg Damhusåen har medført øget udledning. BIOFOS har på den baggrund ansøgt Teknik- og Miljøforvaltningen om midlertidig bagudrettet dispensation for deres udledningstilladelse. Miljøstyrelsen, som er tilsynsmyndighed, har indskærpet, at den nuværende udledningstilladelse skal overholdes senest i 2025. Der er således ikke behov for, at Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer ansøgningen.

#### Øget udledning fra Renseanlæg Damhusåen

To uafhængige havarier på Renseanlæg Damhusåen i november 2023 og februar 2024 har påvirket funktionen af renseanlægget. Renseanlæggets kapacitet til biologisk rensning har været reduceret, og det har derfor ikke været muligt at gennemføre fuld rensning af den forventede mængde spildevand. BIOFOS har på den baggrund ansøgt om midlertidig bagudrettet dispensation for deres udledningstilladelse.

Miljøstyrelsen, som er tilsynsmyndighed, har indskærpet overfor BIOFOS, at kravene i den gældende udledningstilladelse forsat skal overholdes, og bemærker at kravene skal være overholdt senest i 2025. Det skyldes at uheldet dateret til november 2023 forsat skaber udfordringer i 2024.

#### Ansøgning fra BIOFOS om dispensation

BIOFOS ansøgte om dispensation til Københavns Kommune, da de ikke forventede at kunne leve op til alle vilkår i udledningstilladelsen i 2024.

Teknik- og Miljøforvaltningen vil skriftligt informere BIOFOS om, at eventuelle overskridelser forsat skal kommunikeres med Miljøstyrelsen, og at ansøgningen om dispensation derfor ikke vil blive behandlet.

Lena Kongsbach  
Vicedirektør

28-10-2024

Sagsnummer i F2  
2024 - 19571

Dokumentnummer i F2  
160561

Sagsnummer i eDoc  
2024-0342474