



## Notat

Til Teknik- og Miljøudvalget

### Orientering om byggeansøgning på Prøvestenen

#### Resumé

Forvaltningen orienterer efter sædvanlig procedure om, at Copenhagen Oil Service, der oplagrer olie på Prøvestenen, har ansøgt om tilladelse til at bygge en mur rundt om en tank. Dette sker efter påbud fra Københavns Kommune.

Muren skal sikre mod udslip til omgivelserne. Muren og bygningen af denne vil i sig selv ingen negativ indflydelse have på arealer på eller uden for Prøvestenen, hvorfor forvaltningen sagsbehandler ansøgningen.

#### Sagsfremstilling

På Prøvestenen står alle tanke undtagen en enkelt i tankgårde, der kan rumme det meste eller det hele af en tanks indhold ved et stort udslip. Udslip i denne størrelsesorden er meget sjældne og er aldrig forekommet på Prøvestenen.

Copenhagen Oil Service har en enkelt tank, som ikke har tilstrækkelig tankgårdskapacitet, hvorfor Københavns Kommune har påbudt virksomheden at sikre dette.

Virksomheden har derfor indsendt byggeansøgning om en opbygning af en mindre tankgårdsmur og forening af denne tankgård med nabo-tankgården, så en tilstrækkelig tankgårdskapacitet opnås.

Projektet er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse og godkendelse i henhold til risikobekendtgørelsen.

Muren og bygningen af denne vil i sig selv ingen negativ indflydelse have på arealer på eller uden for Prøvestenen. Forvaltningen sagsbehandler derfor ansøgningen.

Lena Kongsbach  
Vicedirektør

#### Bilag

Bilag 1 Oversigt over ansøgning om miljøgodkendelse, vilkårsændringer og revurderinger for industrivirksomheder på Prøvestenen 2024.

10-01-2025


Sagsnummer I F2  
2025 - 53

Dokumentnummer i F2  
175778

Sagsnummer eDoc  
2025-0001986

Rådhussekretariatet  
Rådhuspladsen 1  
1550 København V

EAN-nummer  
5798009809452



## Bilag 1

### OVERSIGT OVER ANSØGNING OM MILJØGODKENDELSE, VILKÅRSÆNDRINGER OG REVURDERINGER FOR INDUSTRIVIRKSOMHEDER PÅ PRØVESTENEN 2024

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 26. august 2019, at de gerne ville orienteres om ansøgninger fra virksomheder om miljøgodkendelser på Prøvestenen, så udvalget kan være orienteret om de tilfælde, hvor der kan opstå uoverensstemmelser mellem virksomheder og kommunens byplanlægning. På Prøvestenen kan der være virksomheder, hvis aktiviteter kræver, at der etableres en beskyttelsesafstand til forureningsfølsom arealanvendelse, som f.eks. boliger, på minimum 500 meter. Udgangspunktet er, at afstanden anvendes i planlægningssituationer og den skal give en rimelig sikkerhed for, at boligerne ikke udsættes for miljøgener.

Skemaerne nedenfor beskriver, om de ansøgte aktiviteter får betydning for selve Prøvestenen eller om det rækker ud over Prøvestenen.

J.nr. / ansøgnings-dato	Sagstype (Kat. I, II, III, IV)	Hovedaktivitet	Firmanavn og adresse	Aktivitetens type	Påvirkning (miljøklasse*) for den gældende aktivitet	Rækker / rækker ikke udover Prøvestenen
22. dec. 2024 /edoc nr. 2024-0442256	<b>Kat. IV</b> - Ny miljøgodkendelse, vilkårsændring eller revurdering uden påvirkning	Olieoplæg	Copenhagen Oil Service O-vej 3	Tankgårdsmur til sikring mod udslip	Uden for bedømmelse: <b>Aktiviteten skal sikre mod spild og har ingen negativ miljøpåvirkning</b>	Det ansøgte <b>har ikke påvirkninger</b> , som rækker udover Prøvestenens vådbulk / tørbulk

\*Miljøklasser findes i " Håndbog om Miljø og Planlægning - boliger og erhverv i byerne" under afsnit 7 "Virksomhedsbeskrivelser"