

Status vedr. smileys på KK folkeskoler pr. 9. januar 2008 på AT hjemmeside

Der kan være påbud som er efterkommet og tilbagemeldt til AT uden besked til centralforvaltningen.

Bilag 4

Skolenavn	Problem	Farve påbud	Dato AT-påbud (AT hjemmeside)	Status	Ansvar
Bellahøj Skole	Brug af rådgiver til at forebygge ergonomiske belastninger ved manuel håndtering af stole og borde fra kælder til aula	Rød	01-12-2007	T.O. Skolen er med i GOPF mht. terrænforhold	Skolen
Bellahøj Skole	Forebygge ergonomiske belastninger ved skærmarbejde	Gul	01-12-2007		Skolen
Bispebjerg Skole	Forebygge risiko for nedstyrtning af puds mv. fra udhæng. Påbud med frist	Gul	30-09-2006	Efterkommet	KEjd
Bispebjerg Skole	Sikre hensigtsmæssig indretning af skærmarbejdsplads. Påbud med frist.	Gul	29-09-2006	Efterkommet	Skolen
Brønshøj Skole	Mangl. vedligeholdelse af vægge i gangarealer (kælder). Påbud med frist.	Gul	28-05-2006	Efterkommet	Kejd
Brønshøj Skole	Handlingsplan APV. Påbud med frist	Gul	28-05-2006	Det er skolens eget ansvar at løse dette AT-Påbud	Skolen
Brønshøj Skole	Sikkerhedsorganisation og- udvalg. Påbud med frist	Gul	28-05-2006	Det er skolens eget ansvar at løse dette AT-Påbud	Skolen
Brønshøj Skole	AP-brugsanvisning for færemærkede produkter. Påbud med frist	Gul	28-05-2006	Det er skolens eget ansvar at løse dette AT-Påbud	Skolen
Brønshøj Skole	Bæring af byrder på trapper. Påbud med frist	Gul	28-05-2006	Det er skolens eget ansvar at løse dette AT-Påbud	Skolen
Brønshøj Skole	Manglende kontrolanordning på ventilationsanlæg, sundhedsfare. Påbud med frist	Gul	28-05-2006	Det er skolens eget ansvar at løse dette AT-Påbud	Skolen
Brønshøj Skole	Faldrisiko på trappe i kælder. Påbud med frist	Gul	28-05-2006	Det er skolens eget ansvar at løse dette AT-Påbud	Skolen
Brønshøj Skole	Påbud om brug af autoriseret rådgiver i en periode	Gul	28-05-2006	Det er skolens eget ansvar at løse dette AT-Påbud	Skolen
Den Classenske Legatskole	Påbud om etablering af procesudsugning i fysiklokale. Påbud om rådgiver	Gul	11-05-2007	Påbudet håndteres i GOPF etape B	Genopretningsplanen - KEjd
Den Classenske Legatskole	Påbud om etablering af procesudsugning i skolekøkken	Gul	11-05-2007	Midlertidig løsning etableres	Genopretningsplanen - KEjd
Den Classenske Legatskole	Påbud om forebyggelse af fugtgener. Påbud om rådgiver	Gul	11-05-2007	Efterkommet	Kejd
Dyvekeskolen	Fugtproblemer på grund af utæt tag. Skimmelsvamp.	Rød	22-12-2007	Er ikke med i GOPF etape A og B. Omfang af vandskade undersøges pt. af rådgiver.	Genopretningsplanen - KEjd
Ellebjerg Skole	Undersøgelse af indeklima	Gul	20-07-2007	Påbudet håndteres i GOPF etape B	Genopretningsplanen - KEjd
Ellebjerg Skole	Etabl. af ventilationsanlæg/procesudsugning i fysiklokale	Gul	20-07-2007	Midlertidig løsning etableres - afventer lokalet disponeringsplan	Genopretningsplanen - KEjd

Skolenavn	Problem	Farve påbud	Dato AT-påbud (AT hjemmeside)	Status	Ansvar
Ellebjerg Skole	Etabl. af ventilationsanlæg/procesudsugning i skolekøkken	Gul	20-07-2007	Midlertidig løsning etableres - afventer lokaledisponeringsplan	Genopretningsplanen - KEjd
Ellebjerg Skole	Forebyggelse af unødigt støj i omklædningsrum ved gymnastiksal	Gul	20-07-2007	Det er skolens eget ansvar at løse dette AT-Påbud	Skolen
Ellebjerg Skole	Udarbejde brugsanvisninger for færemærkede produkter	Gul	20-07-2007	Det er skolens eget ansvar at løse dette AT-Påbud	Skolen
Grundtvigsskolen	Påbud om udarbejdelse af APV-handlingsplan	Gul	12-12-2007	Det er skolens eget ansvar at løse dette AT-Påbud	Skolen
Grundvigsskolen	Mangler procesventilation i sløjde-lokalet. Påbud om rådgiver	Rød	12-12-2007	Midlertidig løsning etableres	Genopretningsplanen - KEjd
Heimdalsgades Overbygningsskole	APV skal udarbejdes	Gul	18-10-2007	Det er skolens eget ansvar at løse dette AT-Påbud	Skolen
Hillerødsgades Skole	Mangler procesudsugning ved planslibemaskine og høvlbænke, hvor der udføres tørslibning - påbud med rådgivning	Rød	20-06-2007	Det er skolens eget ansvar at løse dette AT-Påbud	Genopretningsplanen - KEjd
Holberg Skolen	Fugt og skimmelsvamp, isolere billedkunstlokalet mod fugt + udskiftede beskadigede opslagstavler	Gul	28-11-2007	Driftsproblem, KEjd håndtere løsning.	KEjd
Holberg Skolen	Arbejdspladsvurdering, APV, Påbud	Gul	28-11-2007	Det er skolens eget ansvar at løse dette AT-Påbud	Skolen
Holberg Skolen	Brugsanvisninger kemi/maskiner, Påbud	Gul	28-11-2007	Det er skolens eget ansvar at løse dette AT-Påbud	Skolen
Holberg Skolen	Lovpligtige eftersyn, Påbud Eftersyn af el-hejs/eldrevet løftetalje øverst på skolens hovedtrappe. Hejseredskaber skal efterses hver år.	Gul	28-11-2007	Det er skolens eget ansvar at løse dette AT-Påbud	Skolen
Katrinedal Skole	Etablere effektiv udsugning over kogeplader i skolekøkken	Gul	03-01-2008	Midlertidig løsning etableres	Genopretningsplanen - KEjd
Katrinedal Skole	Nedfald og sammenstyrtning i relation til vinduer Strakspåbud	Gul	27-11-2007	Midlertidig løsning etableres	KEjd
Katrinedal Skole	Nedbringe støvgener i pædagogisk center	Gul	03-01-2008	Det er skolens eget ansvar at løse dette AT-Påbud	Skolen
Katrinedal Skole	Nedbringe blanding af direkte sollys og varme i de østvendte lokaler	Gul	03-01-2008	Det er skolens eget ansvar at løse dette AT-Påbud	Skolen
Kildevæld Skolen	Arbejdspladsvurdering, APV, Påbud	Gul	10-10-2007	Det er skolens eget ansvar at løse dette AT-Påbud Fremgår ikke af oversigt med AT-Påbud fra BUJ nr. 15-11-2007	Skolen
Kirsebærhavens Skole	Manglende proces ventilation i skolekøkken	Gul	08-07-2005	Påbudet håndteres i GOPF etape A	Genopretningsplanen - KEjd
Kirsebærhavens Skole	Brug for kontrolanordning ved ventilationsanlæg	Gul	08-07-2005	Efterkommet	KEjd

Skolenavn	Problem	Farve påbud	Dato AT-påbud (AT hjemmeside)	Status	Ansvar
Kirsebærhavens Skole	APV lever ikke op til lovkrav	Gul	08-07-2005	Det er skolens eget ansvar at løse dette AT-Påbud	Skolen
Kirsebærhavens Skole	Risiko for nedfald af loftplader i gymnastiksal	Gul	08-07-2005	Påbudet håndteres i GOPF etape B	Skolen
Kirsebærhavens Skole	Påbud om brug af aut. Rådgiver	Gul	08-07-2005	Det er skolens eget ansvar at løse dette AT-Påbud	Skolen
Kirsebærhavens Skole	Etablering af sikkerhedsgr.	Gul	08-07-2005	Det er skolens eget ansvar at løse dette AT-Påbud	Skolen
Klostervængets Skole	Påbud om manglende akustikregulering i gymnastiksalene og påbud om brug af aut. Rådgiver	Gul	23-02-2007	Påbudet håndteres i GOPF etape A	Genopretningsplanen - KEjd
Klostervængets Skole	Mangl. kontrolanordning med alarm på ven anlæg	Gul	23-02-2007	Påbudet håndteres i GOPF etape A	Genopretningsplanen - KEjd
Klostervængets Skole	Undersøgelse af kulde- og trækpåvirkninger i den gamle bygning	Gul	23-02-2007	Det er skolens eget ansvar at løse dette AT-Påbud	Skolen
Klostervængets Skole	Skærmarbejdsplads	Gul	23-02-2007	Det er skolens eget ansvar at løse dette AT-Påbud	Skolen
Lundehus Skolen	Etablering af udsugning i fysiklokaler	Gul	19-05-2007	Midlertidig løsning etableres	KEjd
Lundehus Skolen	Undersøgelse af asbest strakspåbud	Gul	19-05-2007	Undersøgelse udarbejdes af Kejd	KEjd
Lundehus Skolen	Brugsanvisning for stoffer/materialer	Gul	19-05-2007	Det er skolens eget ansvar at løse dette AT-Påbud	Skolen
Lundehus Skolen	Ergonomi i forb. med rengøring	Gul	19-05-2007	Det er skolens eget ansvar at løse dette AT-Påbud	Skolen
Lundehus Skolen	Ergonomi i forb. med håndtering af møbler	Gul	19-05-2007	Det er skolens eget ansvar at løse dette AT-Påbud	Skolen
Peder Lykke Skolen	Manglende procesudsugning i skolekøkken - påbud med rådgivning	Rød	25-11-2007	Påbudet håndteres i GOPF etape B	Genopretningsplanen - KEjd
Peder Lykke Skolen	Mangler procesudsugning i sløjdlokale - påbud med rådgivning	Rød	26-11-2007	Påbudet håndteres i GOPF etape B	Genopretningsplanen - KEjd
Strandpark skolen	Ventilation, alarm for udslip af klor ved kloranlægget	Gul	11-05-2007	Efterkommet	KEjd
Strandpark skolen	Ventilation, forbedring af luftkvalitet på toilet - er fra okt. 2005	Gul	11-05-2007	Efterkommet	Kejd
Strandpark skolen	Skærmarbejdsplads	Gul	11-05-2007	Det er skolens eget ansvar at løse dette AT-Påbud	Skolen
Strandpark skolen	Instruktion af ansatte i brugen af tekniske hjælpemidler	Gul	11-05-2007	Det er skolens eget ansvar at løse dette AT-Påbud	Skolen
Strandpark skolen	APV	Gul	11-05-2007	Det er skolens eget ansvar at løse dette AT-Påbud	Skolen
Tingbjerg Skole	Procesventilation i hjemkundskab	Gul	01-06-2007	Påbudet håndteres i GOPF etape B	Genopretningsplanen - KEjd
Tingbjerg Skole	Procesventilation i træsløjd	Gul	01-06-2007	Påbudet håndteres i GOPF etape B	Genopretningsplanen - KEjd
Tingbjerg Skole	Procesventilation i fysiklokale	Gul	01-06-2007	Påbudet håndteres i GOPF etape B	Genopretningsplanen - KEjd
Tingbjerg Skole	APV	Gul	01-06-2007	Det er skolens eget ansvar at løse dette AT-Påbud	Skolen

Skolenavn	Problem	Farve påbud	Dato AT-påbud (AT hjemmeside)	Status	Ansvar
Tingbjerg Skole	Arbejds miljøuddannelse	Gul	01-06-2007	Det er skolens eget ansvar at løse dette AT-Påbud	Skolen
Tingbjerg Skole	Vælge sikkerhedsrepræsentant	Gul	01-06-2007	Det er skolens eget ansvar at løse dette AT-Påbud	Skolen
Tingbjerg Skole	Unødig fysisk belastning - bevægeapparatsbelastninger ved håndtering af rullevej	Gul	01-06-2007	Det er skolens eget ansvar at løse dette AT-Påbud	Skolen
Tingbjerg Skole	Indrette skærmarbejdsplads i bibliotek	Gul	01-06-2007	Det er skolens eget ansvar at løse dette AT-Påbud	Skolen
Vanløse Skole	Recirkulation af træstøv - påbud med rådgivning	Gul	28-04-2006	Påbudet håndteres i GOPF etape A	Genopretningsplanen - KEjd
Vanløse Skole	Procesudsugning i fysik/kemi lokale - påbud med rådgivning	Gul	28-04-2006	Påbudet håndteres i GOPF etape A	Genopretningsplanen - KEjd
Vanløse Skole	Rådgivning, udsugning mv. + periode på 2 år	Gul	28-04-2006	Påbudet håndteres i GOPF etape A	Genopretningsplanen - KEjd
Vanløse Skole	APV	Gul	28-04-2006	Det er skolens eget ansvar at løse dette AT-Påbud	Skolen
Vanløse Skole	Psykisk arbejdsmiljø	Gul	28-04-2006	Det er skolens eget ansvar at løse dette AT-Påbud	Skolen
Vanløse Skole	AP-brugsanvisning for faremærkede produkter	Gul	28-04-2006	Det er skolens eget ansvar at løse dette AT-Påbud	Skolen
Vanløse Skole	Manuel håndtering af borde	Gul	28-04-2006	Det er skolens eget ansvar at løse dette AT-Påbud	Skolen
Vesterbro Ny Skole	Undersøgelse af indeklima	Gul	15-07-2006	Påbudet håndteres i GOPF etape A	Genopretningsplanen - KEjd
Vesterbro Ny Skole	Akustik i sløjdlokale (kælder B)	Gul	15-07-2006	Påbudet håndteres i GOPF etape B	Genopretningsplanen - KEjd
Vesterbro Ny Skole	Ventilation i skolekøkkenet (bygning B)	Gul	15-07-2006	Påbudet håndteres i GOPF etape B	Genopretningsplanen - KEjd
Vesterbro Ny Skole	Procesudsugning i sløjdlokale (kælder B) - problempåbud	Gul	15-07-2006	Påbudet håndteres i GOPF etape B	Genopretningsplanen - KEjd
Vesterbro Ny Skole	APV	Gul	15-07-2006	Det er skolens eget ansvar at løse dette AT-Påbud	Skolen
Vesterbro Ny Skole	Aflåselig hovedgashane	Gul	15-07-2006	Det er skolens eget ansvar at løse dette AT-Påbud	Skolen
Vesterbro Ny Skole	Perioderådgivning til løsning af flere af påbuddene	Gul	15-07-2006	Det er skolens eget ansvar at løse dette AT-Påbud	Skolen
Vibehus Skole	Procesudsugning i fysik og sløjd lokale - påbud med rådgivning	Rød	24-11-2007	Påbudet håndteres i GOPF etape B	Genopretningsplanen - KEjd
Vibehus Skole	Påbud med frist om at etablere procesudsugning i skolekøkken	Gul	24-11-2007	Påbudet håndteres i GOPF etape B	Genopretningsplanen - KEjd
Vibehus Skole	Undersøge indeklima	Gul	24-11-2007	Påbudet håndteres i GOPF etape B	Genopretningsplanen - KEjd