



Besvarelse vedrørende gangtunnelen under Sølvgade mellem Botanisk Have og Østre Anlæg

Kære Indre By Lokaludvalg

Tak for jeres henvendelse fra den 21. maj 2024 til Teknik- og Miljøforvaltningen angående gangtunnelen under Sølvgade mellem Botanisk Have og Østre Anlæg.

Spørgsmål

Lokaludvalget beder om en status på tunnelen, herunder

- om den er i god eller dårlig stand
- om den lever op til krav om handicapadgang
- om der er planer om at sløjfe den
- om der planer om at forlænge den ind i Botanisk Have
- om der er planer om at anvende den til noget andet, fx til noget kreativt.

Svar

Gangtunnelen er i god stand, da den i 2016 gennemgik en større hovedrenovering, men lever ikke op Københavns Kommunes nuværende krav om handicapadgang. Gangtunnelens placeringen gør det svært at etablere ramper, der overholder krav om tilgængelighed for alle. Derfor vil der skulle etableres elevatorer på begge sider af Sølvgade ned til gangtunnelen for at opfylde dette krav. Forvaltningen vurderer, at udgifter til etablering af elevatorer er meget høje, hvorfor forvaltningen vil henvise kørestolsbrugere til at benytte signalkrydset Sølvgade/Øster Farimagsgade.

Teknik- og Miljøforvaltningen har ikke nogen planer om hverken at lukke gangtunnelen eller forlænge den ind i Botanisk Have.

Gangtunnelen er flere gange blevet brugt til kunstprojekter og vil forsat kunne anvendes til diverse kunstprojekter.

Peter Højer
Vicedirektør

05-06-2024

Sagsnummer I F2
2024 - 10642

Dokumentnummer i F2
141349

Sagsnummer eDoc
2024-0189229

Mobilitet, Klimatilpasning
og Byvedligehold
Islands Brygge 37
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452