



Til Teknik- og Miljøudvalget

29-04-2013

Bispebjerg Hospital, spørgsmål vedr. lavenergikrav

Sagsnr.
2013-75157

Dokumentnr.
2013-344253

Bo Normander har spurgt, om der skal bygges efter lavenergiklasse 2020 eller 2015, og såfremt det er lavenergiklasse 2015 ønskes en begrundelse herfor.

Sagsbehandler
Lise Palm

Forvaltningen oplyser, at der er krav om lavenergibyggeri efter laveste energiklasse jf. Bygningsreglementet. Frem til 2015 kan det tillades at anvende lavenergiklasse 2015 i stedet for laveste energiklasse (bygningssklasse 2020). Dette svarer til, hvad der generelt stilles krav om i lokalplanerne. Størstedelen af Bispebjerg Hospital vil blive udbygget efter 2015, og kravet til nybyggeriet vil derfor være lavenergiklasse 2020.

Center for Bydesign

Islands Brygge 73, 5. Sal,
Postboks 447
2300 København S

Telefon
3366 1717

E-mail
anng@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009482044