

Teknik- og Miljøudvalget

/ANNHAN

Tilgængelighedsvurdering - forskønnelse af Balders Plads

Forslag til forskønnelse af Balders Plads har det formål, at forskønne og begrønne den eksisterende plads med få midler. Det er udover dette projekts ramme at forbedre tilgængeligheden på pladsen.

Der er derfor ikke foretaget registreringer af typiske tilgængelighedsindikatorer - eksempelvis ramper, kantstensopspring, sidefald på fortov, ledelinier og gangbaner.

Tilgængeligheden efter forslagets realisering vurderes som følger:

1. Rampehældninger ændres ikke (typisk barriere ved krydsning af en vej fra fortov el. plads). Der er niveau fri adgang til pladsen (facade til facade) fra fortovene, hvilket er acceptabelt.
2. Ledelinier findes ikke på pladsen - ej heller i dag, men de er indbygget i Københavnerfortovet på Baldersgade og Ægirsgade i form af en midterrække af fortovsbrosten. Der kan arbejdes med opmærksomhedsfelter i belægningen ved Ægirsgade + Baldersgade - hvis tilgængeligheden ønskes forbedret.
3. Plan belægningsflade findes i pladsens udstrækning (betonfliser med tilslag af sten) og på Københavnerfortovene på Baldersgade og Ægirsgade.
4. Forslaget ændrer ikke på eksisterende belægningsoverflader, men der kan være kantstensopspring, som overstiger kravet fra kørestolsbrugere på maksimum 3 cm og for blinde/svagtseende på minimum 2½ cm.
5. Hvilemulighederne forbedres, idet der opsættes nye bænke.
6. Der er ingen signalkryds eller omfattende trafik at forholde sig til for svagtseende og hørehæmmede, men - jf. pkt. 2 - kan der arbejdes med opmærksomhedsfelter, hvor der kan komme biler ind over pladsen.

Vej & Park

Njalsgade 15
2300 København S

Telefon
3366 3500

Direkte
33663598

Telefax
33667191

E-mail
annhan@tmf.kk.dk

www.vejpark.kk.dk