



## Notat

Til Borgerrepræsentationen

### Svar på spørgsmål fra Børne- og Ungdomsudvalget ifm. godkendelse af nye funktionsprogrammer

Dette notat svarer på spørgsmål fra Børne- og Ungdomsudvalget (BUU) ifm. udvalgets godkendelse af nye funktionsprogrammer for skoler og dagtilbud. Svarene belyser forhold omkring indretning og materialevalg på toiletter samt afskærmning på taglegepladser.

#### Baggrund

BUU godkendte den 15. december 2021 en indstilling vedr. nye funktionsprogrammer og maksimalpriser for dagtilbud og alment skoler.

BUU ønskede i den forbindelse, at forhold omkring indretning og materialevalg på toiletter samt afskærmning ved indretning af legepladsarealer på tagarealer skulle belyses frem mod behandling af indstillingen i Borgerrepræsentationen.

#### Indretning og materialevalg på toiletter

BUF vurderer, at beskrivelsen af materialevalg på toiletter i funktionsprogrammerne er tilstrækkelig i forhold til mulighed for daglig rengøring og høj hygiejnstandard, så lugtgener undgås - og således at BUU's opmærksomhedspunkter imødekommes.

Af funktionsprogrammet for skoler fremgår det, at der skal lægges stor vægt på rengøringsvenlighed ved valg af overflader og materialer, for at minimere lugtgener og uhygiejniske forhold. Der må ikke anvendes fuger i gulvet i toiletrummet, eventuelle fuger i vægge skal være lette at rengøre og der skal være en afrundet overgang mellem gulv og væg.

Af funktionsprogrammet for dagtilbud fremgår det, at væggene bag toilettet skal beklædes med glatte flader uden fuger, for at minimere lugtgener og lette rengøring. Gulvet skal afsluttes med en afrundet overgang mellem gulv og væg, og toiletbørster skal være væghængte. Der må ikke opsættes fliser på gulv og væg omkring toiletter grundet lugtgener, der kan opstå i og omkring fuger.

#### Afskærmning på taglegepladser i daginstitutioner

BUF vurderer, at beskrivelsen af værn/hegn og øvrig indretning på taglegepladser i funktionsprogrammet for dagtilbud er tilstrækkelig i forhold til at sikre brugerne mod gener fra vind/sol - og således at BUU's opmærksomhedspunkter imødekommes.

10-01-2022

Sagsnummer I F2  
2021 - 8396

Dokumentnummer i F2  
779822

Sagsnummer i eDoc  
2021-0364887

Når der laves legepladser på tag, sikres det, at der bliver lavet individuelle løsninger tilpasset det enkelte projekt, og hvis der er et stedsspecifikt behov, søges der om ekstra økonomi til løsningerne.

Funktionsprogrammet for dagtilbud beskriver krav til værn på taglegepladser således:

”Børn har det med at afkode ting forskelligt fra voksne. Det er derfor vigtigt at tænke formsprog og farveholdning af værn forskelligt fra legeredskaber/klatrestativer, så børn ikke kobler de to ting sammen og begynder at klatre på værnet på lige fod med øvrige legeredskaber.

På taglegepladser etableres værn på min. 2000mm. Højden måles fra muligt fodfæste, så som et vandret rammestykke eller lignende. Københavns Kommune vil i den enkelte sag vurdere, om der inden for de 2000mm skal være et knæk på værnet øverst oppe. Dette vil ske ud fra overvejelser omkring funktion og overskuelighed på den pågældende tagflade.

Udover sikkerhed har værnet andre funktioner. Det skal give læ og forhindre, at legetøj og lign. kastes ud over eller under værnet. Det skal give udsyn, men ikke frit udsyn til alle sider, idet det kan virke stressende, særligt for helt små børn.

Derfor kan det være en fordel at variere materialevalget i form af strækmetal eller hulplader, hvor vinden kan trænge igennem eller andre former for materialer, der har en helt lukket karakter eller en meget mere åben karakter.

Der må ikke benyttes almindeligt trådhegn på taglegepladser, da holdbarheden kan være af ringe karakter.”

Det skal bemærkes, at beplantning, hegn omkring legeredskaber, skure mv. også bidrager til at skabe læ og ly.