



## Notat

Til Børne- og Ungdomsudvalget

### Rettelsesblad

Af notatet fremgår forvaltningens ændringsforslag til toiletguiden på baggrund af den administrative høring. Ændringerne fremgår af tabellen herunder. Tekst, der foreslås tilføjet, er markeret gult. Tekst, der foreslås slettet, er overstreget.

08-05-2024

Sagsnummer I F2  
2024 - 9540

Dokumentnummer i F2  
5413290

Sagsnummer i eDoc  
2024-0169218

Side og spalte	Ændringer
Side 6, Spalte 1	<p>Et forrum kan med fordel gøres åbent uden dør <del>eller alternativt en glasdør</del> eller med dør, hvor der er mulighed for indkig. Af hensyn til rengøring, anbefales det, helt at undlade døre, hvis muligt. Det forebygger samtidigt uhensigtsmæssige aktiviteter, såsom hærværk og drillerier.</p> <p><b>Input fra forvaltning</b></p>
Side 7, Billedtekst i nedre højre hjørne	<p>Overvej <del>glasdør</del> dør med indkig eller ingen dør</p> <p><b>Input fra forvaltning</b></p>
Side 8, Spalte 1	<p>Spejle skal placeres hensigtsmæssigt, så de ikke forstyrrer fokus på håndvask eller forhindrer korrekt placering af sæbedispensere. Evt. kan spejlet gøres</p> <p>smallere end håndvaskens bredde, så korrekt placering af sæbedispenseren opnås. Som et alternativ kan spejl hænges ved siden af vasken. Spejle skal monteres solidt og plant med væg. Undgå synlige beslag og spejlholdere</p> <p><b>Input fra forvaltning</b></p>
Side 8, Spalte 1	<p>Skraldespande til papirhåndklæder skal væghænges og have en stor størrelse. Placeringen skal helst være over være under</p>

	<p>papirhåndklæderne, så der ikke dryppes på gulvet og det er let at smide papir ud efter brug.</p> <p><b>Input fra forvaltning</b></p>
Side 8, Spalte 2	<p>Elektriske lufthåndtørre bør undgås, da det giver bakteriespredning samt larm og uro på toilettet. Papirhåndklædedispenseren skal være med udtræk.</p> <p>af ét styk papir ad gangen. Dispenseren skal placeres helt tæt på vasken, så der ikke dryppes vand på gulvet. Ved toiletter med vask, skal papirhåndklædedispenseren være placeret med afstand til toilettet, så papirhåndklæder ikke ender i toilettet.</p> <p><b>Input fra FOA</b> <b>Fællestillidsrepræsentant, tekniske ejendomsledere</b></p>
Side 8, Spalte 2	<p>Toiletbørster skal være væghængte. Toiletbørster skal være fritstående, da væghængte toiletbørster medfører øget rengøring og vedligehold. Overvej sort eller mørk toiletbørste, da farven gør snavs mindre synligst.</p> <p>Det samme gælder ladyposser/hygiejnespande på pige- og dametoiletterne.</p> <p><b>Input fra KEJD / Rengøring</b></p>
Side 10, Spalte, 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fuger eller afløb i gulv skal derfor udgås. Fuger skal også undgås bag ved toilettet og på sidestykker der ligger tæt på toilettet.</li> <li>• Eventuelle fuger skal være lette at rengøre.</li> <li>• Gulvet bør afsluttes mod væg med hulkele (dvs. rende med blød rundet bund). En hulkele bidrager til let rengøring og forhindrer at vand trænger ind under gulvet og skaber fugtproblemer.</li> <li>• Gulve kan med fordel belægges med hærdeplastgulve som epoxy og PUR. Begge materialer er slidstærke, rengøringsvenlige og bakterieafvisende.</li> </ul>

	<p>Gulvene skal være glatte, da det letter rengøringen. Gulve kan med fordel belægges med hærdeplastgulve som epoxy og PUR. Begge materialer er slidstærke, rengøringsvenlige og bakterieafvisende.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Undgå derudover blanke gulvoverflader, der fremhæver spildt vand og tis på gulvet.</li> </ul> <p><b>Input fra FOA</b> <b>Fællestillidsrepræsentant, rengøring og sundhedsplejen</b></p>
Side 10, Spalte 1	<p>For at sikre oplevelsen af at være ugeneret og privat, skal et lukket toiletrum bestå af vægge fra gulv til loft og være så lydtætte som muligt. Undgå derfor spanske vægge. Vægoverfladen skal være let at rengøre. Vægoverfladen skal være glat og let at rengøre.</p> <p><b>Input fra FOA</b> <b>Fællestillidsrepræsentant, rengøring</b></p>
Side 10, Spalte 1	<p>Faste lofter, der kan rengøres, anbefales. Gerne lofter med lyddæpende egenskaber med henblik på skabe et behagelig rum, hvor bekymringer om lyde mindskes. Videre skal lofter være med en ikke-sugende glat overflade, der letter rengøring.</p> <p><b>Input fra KEJD / Rengøring</b></p>
Side 10, Spalte 1	<p>Døre skal have god lydisolering. Dertil bør døre have en glat og rengøringsvenlig overflade. Opsæt gerne en krog på indersiden af døren til jakke og/eller taske</p> <p>Hvis der ønskes en dør ind til forrummet overvej om denne etableres som en glasdør ift. synlighed med mulighed for indkig.</p> <p><b>Input fra forvaltning og sundhedsplejen</b></p>
Side 10,	<b>Låse og dørgreb</b>

Spalte 2	<p>Låse på skoletoiletter har stor betydning for elevers tryghed under toiletbesøget.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Låse må ikke binde og skal være let at håndtere for de mindste elever. Dertil må de kun kunne åbnes udefra med særlig nøgle.</li> <li>• Lås skal være med synlig lukkemekanisme indefra og tydelig indikator for, om døren er låst eller ej. Ved tydelig indikator mindskes greb i døren fra klassekammerater og den medfølgende utryghed.</li> <li>• Lås må ikke kunne åbnes med en mønt eller lignende. Dørgreb skal monteres solidt. Evt. med rillet dørgrebspind, så dørgreb sidder bedre fast.</li> </ul> <p><b>Input fra forvaltning</b></p>
Side 12, Spalte 1	<p>Hvis der ønskes urinaler, bør de etableres med vandskyld på drengetoiletterne. Urinaler etableres som andre toiletrum med dør, som kan aflåses. Urinaler har den fordel, at de kan mindske belastningen på de øvrige toiletter. Den enkelte skole bør tages med på råd, om man ønsker urinaler, da urinaler ikke er oplagt til alle elever og årgange.</p> <p>Urinaler bør helt undgås, da de indskrænker, at alle køn kan anvende dem. Derudover kan det være svært for elever at forstå, hvordan de anvendes.</p> <p>Urinaler har den fordel, at de kan mindske belastningen på de øvrige toiletter. Hvis den enkelte skole har et stort ønske om urinaler, skal de etableres med vandskyld og som andre toiletrum med dør, der kan aflåses.</p> <p><b>Input fra forvaltning og sundhedsplejen</b></p>
Side 12, Spalte 1	<p>Et væghængt toilet minimerer rengøringsflader og rengøring af gulvet lettes. Toiletter skal have ét skyl med selvudtræk. Der skal derudover være opmærksomhed på gode og store inspektionsåbninger/låger</p>

	<p>til toiletterne. Der skal derudover være opmærksomhed på gode store inspektionsåbninger/ låger til skjulte installationer og cisterne. Rør inddækning tæt på toilettet kan med fordel beklædes med rustfri stålplade.</p> <p><b>Input fra FOA</b> <b>Fællestillidsrepræsentant, tekniske ejendomsledere</b></p>
Side 12, Spalte 1	<p>Håndvasken skal tilpasses rummets størrelse og proportioner. Når det er muligt, monteres vasken tæt til væg med henblik på at lette rengøringen og mindske vandstænk på gulv. Skjulte rørføringer mv. er hensigtsmæssigt, dog opmærksomhed på let teknisk adgang.</p> <p><b>Input fra forvaltning</b></p>
Side 12, Spalte 1	<p>Håndfrie vandhaner optimerer hygiejneforhold og letter rengøringen. Vandhanen skal passe til håndvaskens størrelse og armaturets sensor skal også indstilles korrekt i forhold til målgruppen og håndvaskens størrelse. På den måde undgås det, at der plasker vand på gulvet. Armaturet skal være med batteri og det skal være integreret. Servicegenstande skal nemt kunne udskiftes, og reservedele skal nemt kunne genfindes. Lukkehaner placeres tæt på vask/toilet og skal være af god kvalitet.</p> <p><b>Input fra FOA</b> <b>Fællestillidsrepræsentant, tekniske ejendomsledere og sundhedsplejen.</b></p>
Side 12, Spalte 2	<p><b>Varme VVS og ventilation</b></p> <p>Ofte behøver toiletter ikke egen varmekilde, dog afhængigt af, hvor på skolen toilettet ligger. Hvis der er behov, etableres gulvvarme eller indblæsning ved ventilationsanlæg. På et toilet er tilstrækkelig udluftning/ udsugning vigtigt ift. lugt og indeklime. Derfor skal der i alle toiletrum etableres ventilation med udsugningsventil. Kanal etableres</p>

	<p>skjult over loft. Rørføringer bør etableres skjult eller så diskret som muligt. Hvis synlige, skal rør fastgøres solidt. Alle synlige rørføringer skal etableres som faste rør. Synlige afløb skal etableres i krom.</p> <p><b>Input fra FOA</b> <b>Fællestillidsrepræsentant, tekniske ejendomsledere</b></p>
Side 14, Spalte 1	<p>Anbefalinger til gode vilkår for den tekniske drift er følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Det skal være muligt at installere servicegenstande uden at lave destruktive indgreb.</li><li>• Der være gode, store inspektionsåbninger/låger (eksempelvis ift. væghængte toiletter)</li><li>• Servicegenstande og inventar mv. skal nemt kunne udskiftes og være af en type, så reservedele nemt kan genfindes.</li><li>• God plads og tilgængelighed når der skal arbejdes nede i cisternen</li></ul> <p><b>Input fra forvaltning</b></p>